

**Aika ja paikka:** 14.01.2020 | Hamina

**Kohde:** Rivitalo huoneisto

**Työ:** Sisäilmatiivistys

**Urakoitsija:** Rakennus Alakangas Oy

**Valvoja:** Rakennussuunnittelu ja -valvonta Valkoinen Linja Oy,  
Rakennusmestari Jari Harju

**Käytetyt tuotteet:**

- ElaProof Primer
- ElaProof Tukikangas
- ElaProof Indoor M1



**Työnkuvaus:** Rivitalo huoneistossa sisäilmahaittaa ja lämpövuotoja. Huoneiston lattiapäällysteet poistettu ja betonipinnat jyrskitty ElaProof tukikankaan ja ElaProof Indoor asennusta varten. ElaProof Primer käsittelyn jälkeen aloitettu sisäilmatiivistys urakka kohteessa. Työ suoritettu tuotteen valmistajan työohjeiden mukaisesti. Lopputarkastuksessa suoritettu tutkimukset mm. lämpökameralla ja savukokeilla. Tilat on todettu tiiviiksi rakennusterveysasiantuntija Jari Harjun toimesta.

